



**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Тюменской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

625048, г. Тюмень, ул. М.Горького, 72 т.8 (3452) 590-600 ф.8 (3452) 200-202 E-mail: mchs-tyumen@72.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы «Тюменский» Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области

(наименование органа государственного надзора)

625039, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Энергетиков, 37а

Email ond-tyumenmr@72.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 12/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

На основании решения заместителя главного государственного инспектора Тюменского Нижнетавдинского муниципальных районов по пожарному надзору – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы «Тюменский» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области Шалькова Константина Сергеевича № 12 от «18» февраля 2022 г., ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

КНМ 72220061000201673700 от 02.03.2022 г.

в период

с "02" марта 2022 г., 09 час. 00 мин. по "02" марта 2022 г., 12 час. 00 мин.

проведена проверка

Жеребцова Оксана Михайловна - Старший инспектор ОНДиПР «Тюменский» УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области, эксперты не привлекаются

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Тюменский район р.п.Богандинский, ул. Юбилейная, 5

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БОГАНДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИНН 7224015052 ОГРН 1027200852183

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директором МАОУ Богандинской СОШ № 1 Масловой И.С.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
12/3	1. Групповые ячейки здания детского сада, при нахождении в них более 10 человек, не обеспечены не менее чем двумя эвакуационными выходами группы «Россинка», «Солнышко». Обеспечить групповые ячейки группы «Россинка», «Солнышко» здания детского сада, при нахождении в них более 10 человек, не менее чем двумя эвакуационными выходами.	Основание: ст. 4, 6, 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.06.2022 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор ОНДиПР «Тюменский» УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области Жеребцова Оксана Михайловна


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


(подпись)

М.Л.П.*

“ 02 ” марта 2022г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)

“ 02 ” марта 2022г.

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

