



УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МАОУ Богандинской СОШ № 1
И. С. Маслова

**Отчёт об устранении нарушений,
указанных в предписании № 8/1/1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области от 17.02.2021**

№ п/п	Нарушения, выявленные входе проверки	Отчёт об устранении нарушений	Приложение
1	Автоматическая пожарная сигнализация эксплуатируется более 10 лет (28 августа 2010 г.) сверх срока службы	Заключен договор с ООО «Безопасность плюс» № 2021.19535 от 26.02.2021	<i>Приложение 1.</i> Копия акта ООО «Безопасность плюс» об окончании ремонтных работ от 07.05.2021 г.
2	В группе «Калинушка» оборудовано помещение склада, без противопожарной преграды, размещаемые в зданиях, сооружениях классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1.	В рамках договора № 2021.13358 от 10.02.2021 данное помещение переоборудовано под буфет для хранения и мытья посуды возрастной группы «Калинушка»	<i>Приложение 2.</i> Копия договора № 2021.13358 на 1 л. <i>Приложение 3.</i> Фотофиксация – 1 шт.
3	Наружная вертикальная пожарная лестница П 1-1 не соответствует требованиям пожарной безопасности (ширина менее 600 мм, расстояние между ступенями более 350 мм).	Заключен договор с ООО «ВДПО» № 48 от 04.03.2022 г. для проведения расчета пожарного риска	<i>Приложение 4.</i> Копия акта ТОО ВДПО № 837 от 16.05.2022
4	Не выполнены противопожарными, (с пределом огнестойкости не менее чем EI 15) двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки в детских дошкольных учреждениях	Заключен договор с ООО «Безопасность плюс» № 21/ПД от 26.07.2021	<i>Приложение 5.</i> Копия акта ООО «Безопасность плюс» выполненных работ № 1907 от 01.10.2021 г.
5	Групповые ячейки здания детского сада, при нахождении в них более 10 человек, не обеспечены не менее чем двумя эвакуационными выходами группы «Росинка», «Солнышко»	Заключен договор с ООО «ВДПО» № 48 от 04.03.2022 г. для проведения расчета пожарного риска	<i>Приложение 4.</i> Копия акта ТОО ВДПО № 837 от 16.05.2022
6	Дверь эвакуационного выхода из группы «Капелька», не обеспечивает свободное открытие изнутри без ключа (закрыта на замок со стороны ЖКХ)	Заключен договор с ООО «ТехноКом-Т» № 189/10-ПТ от 12.10.2021	<i>Приложение 6.</i> Копия счет-фактуры ООО «ТехноКом-Т» № 00000017 от 08.12.2021

Исп. Киселева А. Л., руководитель структурного подразделения